

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (места приложения труда):

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 66 комбинированного вида»
Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д. 41-а

Вариант II – места приложения труда

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	нет				К,О,С, Г	Рабочие места для инвалидов следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов СП 59.13330.2016 п. 9.3.	Ремонт ТСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рабочие места для инвалидов: - следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов СП 59.13330.2016 п. 9.3; - должны быть безопасны для здоровья, рационально организованы. При необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности, в том	

						<p>числе с учетом ГОСТ Р 51645, СП 59.13330.2016 п. 9.5;</p> <ul style="list-style-type: none">- иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда);- в рабочей зоне помещений должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с ГОСТ 12.1.005, а также соблюдены дополнительные требования, устанавливаемые в зависимости от вида заболевания инвалидов <p>СП 59.13330.2016 п. 9.6. Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СНиП 2.09.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда	ВНД	43, 45	29, 37	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступно условно,
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;
 ремонт (текущий, капитальный);
 индивидуальное решение с ТСП;
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности места приложения труда оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обустроить место приложения труда и оборудовать санитарно - гигиеническое помещение в пределах 60 м от места приложения труда. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Фомичёва Ирина Ивановна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022