

от «9» января 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Эвакуационных выходов в здание: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 66 комбинированного вида»
Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д. 41-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77	36, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62	<p>Эвакуационный выход № 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 70 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <p>Эвакуационный выход № 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 137 см.; - установлены ненормативные 	О, С	<ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.24; - ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме СП 59.13330.2016 п. 5.1.12; - не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступенками СП 59.13330.2016 п. 5.1.12; - наружные лестницы должны иметь 	Ремонт ТСР, Орг.

				<p>поручни;</p> <ul style="list-style-type: none"> - высота ступеней 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <p>Эвакуационный выход № 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 138 см.; - установлены ненормативные поручни; - высота ступеней 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <p>Эвакуационный выход № 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 140 см.; - установлены ненормативные поручни; - высота ступеней 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <p>Эвакуационный выход № 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 116 см.; - установлены ненормативные поручни; - высота ступеней 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <p>Эвакуационный выход № 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 80 см.; - отсутствуют поручни на 	<p>поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99;</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки СП 59.13330.2016 п. 5.2.29; - на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. СП 59.13330.2016 п. 6.2.29; 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>лестнице;</p> <ul style="list-style-type: none"> - высота ступени 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <p>Эвакуационный выход № 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина марша лестницы 138 см.; - установлены ненормативные поручни; - высота ступеней 13 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. 		
2.2	Пандус (наружный)	нет			<p>К, О</p> <ul style="list-style-type: none"> - наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса 	Ремонт ТСР, Орг.

						<p>одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</p> <p>- верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</p> <p>- размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</p> <p>- поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;</p> <p>- в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;</p> <p>- предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.</p>	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	<p>36, 45, 53, 54, 56, 58, 62</p> <p>Эвакуационный выход № 1 - размер площадки 197*70 см.; - высота площадки 52 см.; - отсутствует антискользящее покрытие.</p> <p>Эвакуационный выход № 2 - размер площадки 138*140 см.; - высота площадки 135 см.; - отсутствует антискользящее покрытие.</p> <p>Эвакуационный выход № 3</p>	К, О, С, Г, У	<p>- поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;</p> <p>- не допускается применение одиночных ступеней, они должны быть оборудованы пандусом в соответствии с требованиями (СП 59.13330. 2016 п. 5.1.15 и п. 6.1.2) СП 59.13330. 2016 п. 6.1.2;</p> <p>- предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.</p>	Ремонт, ТСР, Орг.

				<ul style="list-style-type: none"> - размер площадки 138*140 см.; - высота площадки 135 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. <p>Эвакуационный выход № 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер площадки 140*190 см.; - высота площадки 100 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. <p>Эвакуационный выход № 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер площадки 210*720 см.; - высота площадки 160 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. <p>Эвакуационный выход № 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер площадки 80*195 см.; - высота площадки 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. <p>Эвакуационный выход № 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер площадки 137*190 см.; - высота площадки 80 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. 			
2.4	Дверь (входная)	есть	-	<p>44, 45, 46, 53, 56, 57, 58, 62</p> <p>Эвакуационный выход № 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина двери 80 см.; - высота порога 6 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. <p>Эвакуационный выход № 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина двери 80 см.; - высота порога 5 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. <p>Эвакуационный выход № 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина двери 80 см.; 	К, О, С	<p>- ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;</p> <p>- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;</p>	Ремонт, ГСР, Орг.

				<p>- высота порога 5 см.;</p> <p>- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.</p> <p>Эвакуационный выход № 4</p> <p>- ширина двери 80 см.;</p> <p>- высота порога 6 см.;</p> <p>- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.</p> <p>Эвакуационный выход № 5</p> <p>- ширина двери 80 см.;</p> <p>- высота порога 6 см.;</p> <p>- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.</p> <p>Эвакуационный выход № 6</p> <p>- ширина двери 88 см.;</p> <p>- высота порога 5 см.;</p> <p>- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.</p> <p>Эвакуационный выход №..</p> <p>- ширина двери 80 см.;</p> <p>- высота порога 6 см.;</p> <p>- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.</p>	<p>- занижить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;</p> <p>- на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей:</p> <p>- автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения;</p> <p>- дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны);</p> <p>- механическое разблокирование дверей по месту. СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.</p>	
2.5	Тамбур	есть	78,79	34, 69	<p>К, О, С, Г, У</p> <p>- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.8;</p> <p>- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открываемая внутрь междверного пространства СП 59.13330. 2016 п. 6.1.8;</p> <p>- ширина дверных полотен и открытых</p>	<p>Ремонт, ТСР, Орг.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - ширина двери 80 см.; - высота порога 4 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. 	<p>проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;</p> <ul style="list-style-type: none"> - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5; - на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей: <ul style="list-style-type: none"> - автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения; - дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны); - механическое разблокирование дверей по месту. СП 59.13330.2016 п. 6.2.31. 	
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении СП 59.13330.2016 п. 6.2.19;</p>	

						<p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. СП 59.13330.2016 п. 6.2.20;</p> <p>Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ВНД	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77	44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (выхода) №1,2,3,4,5,6,7 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (К,О) необходимо оборудовать как минимум один из эвакуационных выходов пандусом, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Фомичёва Ирина Ивановна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022